


系統図例

自火報設備系統は省略


ダブルオートロックシステム :最大1棟99フロアー(エリア)、全体で4,800住戸を集中管理



- ※1:ケーブル補償器(市販品)は集中映像制御装置-カメラ付集中集合玄関機間が200mを超える場合に必要。(300mまで)
- ※2:ケーブル補償器(市販品)は集中映像制御装置-フロアー別制御装置間が400mを超える場合に必要。(1kmまで)
- ※3:ケーブル補償器(市販品)はエントランスカメラ-集中映像制御装置間が100mを超える場合に必要。(300mまで)


ダブルオートロック

- ①集中フロアー玄関と、各フロアーに設置した
- ②フロアー玄関のオートロックでしっかりガード



フロアー内の監視カメラシステム連動について

- フロアー内の監視カメラシステムの映像を住宅情報盤でモニターできます。
- ※ほかのフロアーの監視カメラの映像はモニターできません。
 - ※集中フロアー玄関のエントランスカメラの映像はモニターできません。



※4:集中(映像)制御装置には接続できません。

○Pr(Pr) *FCPEV 0.9ツイストペアケーブルをご使用ください。 *印()内は使用ペア数です。