

# 8 自火報設備機器

## ホーチキ(株)製自火報設備機器

構成機器の名称	型名	型式番号
住棟受信機	RPU-AAW □ V	受第 19 ~ 20 号
音声警報装置	FVD-30WP 「」	
	FVD-30WAP 「」	
非常電源装置	HJP108-20BR	(認定番号) 13A5051
	HJP127-20BR	
	HJP128-20B × 2PR	
感知器 (試験機能付)	DFM-TA65ULV	感第 9 ~ 33 ~ 1 号
	DFM-TW65ULV	感第 9 ~ 34 ~ 1 号
	DFP-TW65RLV	感第 9 ~ 34 ~ 2 号
	DSF-2ULV	感第 9 ~ 35 ~ 1 号
	DSI-2RLV	感第 9 ~ 35 ~ 3 号
	SLQ-2 □ LV	感第 11 ~ 17 号
中継器 (遠隔試験機能付)	CHR-2 □	中第 9 ~ 105 号
外部試験器	TSO-B06B	品評外第 9 ~ 1 号

## 能美防災(株)製自火報設備機器

構成機器の名称	型名	型式番号
住棟受信機 (P型受信機)	FAPJ105N 型	受第 24 ~ 8 号
	FCSJ105N 型	受第 24 ~ 8 号
	FAPJ104N 型	受第 25 ~ 4 号
	FCSJ104N 型	受第 25 ~ 4 号
	FAPJ105S 型	受第 24 ~ 9 号
	FCSJ105S 型	受第 24 ~ 9 号
	FAPJ104S 型	受第 25 ~ 5 号
	FCSJ104S 型	受第 25 ~ 5 号
住棟受信機 (R型受信機)	FCRGJ001B 型	受第 18 ~ 12 ~ 2 号
	FCRGJ002M-J 型	受第 19 ~ 1 号
	FCRGJ002F-J 型	受第 19 ~ 2 号
中継器 (R型受信機用)	FRR028-F	中第 9 ~ 6 号
	FRRJ001-Y-4F 型	中第 18 ~ 14 号
	FRRJ001-Y-BL 型	中第 18 ~ 9 号
感知器 (試験機能付)	FDP227A-G 型	感第 10 ~ 4 号
	FDL926A-GW-65 型	感第 10 ~ 3 号
	FDP228-G 型	感第 10 ~ 4 ~ 1 号
	FDL928A-GW-65 型	感第 10 ~ 3 ~ 2 号
非常電源装置	FYJ012-60,100	
中継器 (遠隔試験機能付)	FRM014	中第 9 ~ 104 号
	FRM054	中第 9 ~ 104 号
外部試験器	FTF014	品評外第 9 ~ 2 号