

ダクト用システム部材

丸形フード

防火ダンパー付丸形フード〈防火設備該当品〉

取付工事・取扱説明書

この製品は、三菱ダクト用換気扇をダクト配管して給気・排気をする場合に屋外側のダクト先端に取付けて使用するものです。

- 防火ダンパー付は、ダクト配管を通して火災が広がるのを防止する構造になっています。
- 防火ダンパーの使用については、地区により異なった規制を受ける場合がありますので、あらかじめ所轄の官公庁（特に消防署）にご相談ください。
- この製品の性能、機能を十分発揮させ、また安全を確保するために、正しい取付工事が必要です。
- 取付工事を始める前に、説明書をよくお読みになり正しく安全に取付けてください。
- 取付工事は販売店・工事店さまが実施してください。

取付工事終了後は、必ずこの説明書をお客さまにお渡しください。

ご使用の前に説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
 なお、お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに保管してください。

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。
 This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.
 No servicing is available outside of Japan.

ステンレス製 ギャラリー付		ステンレス製 防虫網付		ステンレス製 ギャラリー・防虫網付	
形名	適用パイプ口径	形名	適用パイプ口径	形名	適用パイプ口径
P-07FS ₅	φ75	P-18FS ₅	φ150	P-13FSK ₅	φ100
P-13FS ₅	φ100	P-18FS ₅ -BL	φ200	P-15FSK ₅	φ125
P-13FS ₅ -BL		P-23FS ₅		P-18FSK ₅	φ150
P-15FS ₅	φ125			P-23FSK ₅	φ200

アルミ製 ギャラリー付		アルミ製 防虫網付		アルミ製 ギャラリー・防虫網付	
形名	適用パイプ口径	形名	適用パイプ口径	形名	適用パイプ口径
P-07FA ₅	φ75	P-18FA ₅	φ150	P-13FAK ₅	φ100
P-13FA ₅	φ100	P-18FA ₅ -BL	φ200	P-15FAK ₅	φ125
P-13FA ₅ -BL		P-23FA ₅		P-18FAK ₅	φ150
P-15FA ₅	φ125			P-23FAK ₅	φ200

ステンレス製 防火ダンパー付・ギャラリー付		ステンレス製 防火ダンパー付・ギャラリー・防虫網付		アルミ製 防火ダンパー付・ギャラリー付	
形名	適用パイプ口径	形名	適用パイプ口径	形名	適用パイプ口径
P-07FSD ₅ (72℃)	φ75	P-13FSDQ ₅ (72℃)	φ100	P-07FAD ₅ (72℃)	φ75
P-13FSD ₅ -BL(72℃)	φ100	P-18FSDQ ₅ (72℃)	φ150	P-13FAD ₅ (72℃)	φ100
P-13FSDK ₅ -BL(120℃)		P-15FSD ₅ -BL(72℃)		φ125	
P-15FSD ₅ -BL(72℃)	φ125			P-18FAD ₅ (72℃)	φ150
P-18FSD ₅ -BL(72℃)	φ150			P-18FADK ₅ (120℃)	φ150
P-18FSDK ₅ -BL(120℃)		P-23FSD ₅ (72℃)	φ200		P-23FAD ₅ (72℃)




()内の数値は温度ヒューズ溶断温度です。
 ●形名末尾に「-BL」付の製品は優良住宅部品「BL」認定品です。
 ●適用パイプの種類…スパイラルダクト・塩ビ管(VU)、(VP) [塩ビ管(VP)は18・23タイプには接続不可]
 ●15タイプ(φ125用)は2管路塩ビ管対応(防火ダンパー付は除く)

優良住宅部品 (BL) について

- 当社の定める施工要領を逸脱しない据付工事に取組が生じ、施工者が無償修理や損害賠償を行った場合、BLマークの証紙の貼付（又は刻印等）がされている住宅部品については、財団法人ベターリビングのBL保険制度により、保険金が支給されます。
- BL保険制度については、財団法人ベターリビングのホームページ (<http://www.blhp.org/>) をご覧ください。

安全のために必ず守ること

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。


警告	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの	注意	誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの
 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ●防火ダンパーを密閉または、半密閉の燃焼設備（給湯機・風呂釜など）の排気ダクトには使用しない（誤動作によりダンパーが閉じて排気ガスが室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすことがあります） ●常時振動したり、振動しやすい場所には取付けけない（落下によりけがをするおそれがあります） 	 指示に従い必ず行う	<ul style="list-style-type: none"> ●取付けやお手入れの際は、手袋を着用する（着用しないけがをするおそれがあります）
 指示に従い必ず行う	<ul style="list-style-type: none"> ●本体の取付工事は、十分強度のあるところを選んで確実に行う（落下によりけがをするおそれがあります） 		

取付け前のお願い

- 使用環境が-30℃～50℃の範囲になる場所で使用してください。
- 塩害地区にはアルミタイプの標準品は取付けできません。必ず塩害地区用（受注対応品）をご使用ください。
- 重塩害地区には、必ず重塩害地区用（受注対応品）をご使用ください。
- この製品は汚染ガス耐力（酸、薬品、温泉害等）を持たせたものではありません。下記のような場所での使用は腐食が急激に進み、寿命が著しく低下するおそれがありますので特にごまめな点検・清掃および早めのお手入れが必要です。
 ・化学工場、ハルプ工場等の構内およびその周辺地域
 ・工場、学校等の実験室などで化学薬品を使用する場所
 ・温泉地域やプール、下水の排気などの用途
 ・その他、腐食性物質、腐食性ガスの発生する場所
- 点検・清掃や温度ヒューズの交換が容易にできるところへ取付けてください。
- ダクトには、雨水の浸入を防ぐため、屋外へ向けて下りこ配をつけてください。（排気ダクト：1/100以上、給気ダクト：1/30以上）
- 取付けに支障がないよう、ダクトが外壁まで配管してあるか確認してください。外壁より飛び出た部分は予め切断してください。
- 有機溶剤、化学薬品が直接触れるとはく離、変色、発錆の原因となります。必ず下記の方法にて施工してください。
 ・タイル仕上げの外壁……必ずタイルの酸洗い後に屋外端末部材を取付けてください。
 ・吹付塗装仕上げの外壁……必ず吹付塗装後に屋外端末部材を取付けてください。


外形寸法図

■ステンレス製・アルミ製 ギャラリー付



形名	単位 (mm)								質量(kg)
	A	B	C	D	E	F	G	H	
P-07FS ₅	155	125	72	98	43	25	71	φ4.6	0.3
P-13FS ₅	155	125	97	98	52	25	71	φ4.6	0.3
P-13FS ₅ -BL	209	179	122	130	52	30	98	φ4.6	0.3
P-15FS ₅	209	179	147	130	52	30	98	φ4.6	0.4
P-18FS ₅	260	230	197	155	52	30	120	φ4.6	0.7
P-18FS ₅ -BL	157	126	72	98	43	25	71	φ5	0.2
P-07FA ₅	157	126	97	98	52	25	71	φ5	0.2
P-13FA ₅	157	126	97	98	52	25	71	φ5	0.2
P-13FA ₅ -BL	211	180	122	130	52	30	98	φ5	0.4
P-15FA ₅	211	180	147	130	52	30	98	φ5	0.4
P-18FA ₅	264	231	197	155	52	30	123	φ5	0.5
P-18FA ₅ -BL									
P-23FA ₅									


■ステンレス製・アルミ製 防虫網付



■防虫網詳細図


形名	単位 (mm)								質量(kg)
	A	B	C	D	E	F	G	H	
P-13FSK ₅	155	125	97	98	53	25	71	φ4.6	0.3
P-15FSK ₅	209	179	122	130	53	30	98	φ4.6	0.3
P-18FSK ₅	209	179	147	130	53	30	98	φ4.6	0.4
P-23FSK ₅	260	230	197	155	53	30	120	φ4.6	0.7
P-13FAK ₅	157	126	97	98	52	25	71	φ5	0.2
P-15FAK ₅	211	180	122	130	52	30	98	φ5	0.3
P-18FAK ₅	211	180	147	130	52	30	98	φ5	0.3
P-23FAK ₅	264	231	197	155	52	30	123	φ5	0.4

■ステンレス製・アルミ製
ギャラリ・防虫網付




形名	A	B	C	D	E	F	G	H	質量(kg)
P-13FSQs	155	125	97	98	53	25	71	φ4.6	0.3
P-18FSQs	209	179	147	130	53	30	98	φ4.6	0.5
P-23FSQs	260	230	197	155	53	30	120	φ4.6	0.8
P-13FAQs	157	126	97	98	52	25	71	φ5	0.2
P-18FAQs	211	180	147	130	52	30	98	φ5	0.4
P-23FAQs	264	231	197	155	52	30	123	φ5	0.5

■ステンレス製
防火ダンパー付・ギャラリ・防虫網付



形名	A	B	C	D	E	F	質量(kg)
P-13FSQD5	155	125	97	98	25	71	0.6
P-18FSQD5	209	179	147	130	30	98	1.0

■ステンレス製・アルミ製 防火ダンパー付・ギャラリ付




形名	A	B	C	D	E	F	G	質量(kg)
P-07FSD5	155	125	72	98	43	25	71	0.5
P-13FSD5-BL	155	125	97	98	52	25	71	0.6
P-13FSDK5-BL	155	125	97	98	52	25	71	0.6
P-15FSD5-BL	209	179	122	130	52	30	98	0.9
P-18FSD5-BL	209	179	147	130	52	30	98	1.0
P-18FSDK5-BL	209	179	147	130	52	30	98	1.0
P-23FSD5	260	230	197	155	77	30	120	1.6
P-07FAD5	157	126	72	98	43	25	71	0.4
P-13FAD5	157	126	97	98	52	25	71	0.5
P-13FADK5	211	180	122	130	52	30	98	0.7
P-15FAD5	211	180	122	130	52	30	98	0.7
P-18FAD5	211	180	147	130	52	30	98	0.8
P-18FADK5	211	180	147	130	52	30	98	0.8
P-23FAD5	264	231	197	155	76	30	123	1.4

取付方法

お願い


- 下記条件に該当する場合は必ずネジによる取付けを行ってください。
・バネによる固定が困難な場合 ・外風が強い場所に取付ける場合
- 防火ダンパー付は温度ヒューズが正常に取付けられているか確認してください。
- 壁とダクトの間に防水工事がされていることを確認してください。

バネで固定する場合




1. フードを取付ける前に、市販のコーキング材で図のようにパイプガイドに防水処理を施す。
2. 開口部が下側になるようにして、外壁まで配管されたダクトに差し込む。(バネにより固定されます)
3. フードの全周と壁面のすき間に、市販のコーキング材で防水処理を施す。

2管路塩ビ管へ接続する場合



1. フードを取付ける前に、市販のコーキング材で図のようにパイプガイドに防水処理を施す。
2. 図のようにパイプガイドのスリットを2管路塩ビ管の中央の仕切りに合わせて差し込む。(バネにより固定されます)
3. フードの全周と壁面のすき間に、市販のコーキング材で防水処理を施す。

ネジで固定する場合




1. フードのネジ2本をはずし、フードを取りはずす。
2. 左記の寸法表を参照してあらかじめ外壁にφ4.8、深さ45mmの穴を4か所あけ、市販のカールプラグ(#8)を挿入する。
3. 図のようにパイプガイドに市販のコーキング材で防水処理を施す。
4. ダクトにパイプガイドを差し込み、市販のステンレス製木ネジで確実に固定する。
5. ネジ2本を締め付け、フードを元のように取付ける。
● 140N・cm以下、アルミ製の場合は50N・cm以下の締め付けトルクで締め付けてください。
6. フードの全周と壁面のすき間に、市販のコーキング材で防水処理を施す。

サイズ	A
φ75、φ100	141
φ125、φ150	195
φ200	240(246)

()内はアルミ製を示す

温度ヒューズの交換

…温度ヒューズの交換は販売店・工事に依頼してください。



1. フードのネジ2本をはずしフードを取りはずす。
2. 両方のダンパーを指ではさみ、温度ヒューズを取付ける。(はさみにくいときは、ラジオペンチ等を使用してください)
3. ネジ2本を締め付け、フードを元通り取付ける。
4. フードの全周と壁面のすき間に、市販のコーキング材で防水処理を施す。

お願い

- 140N・cm以下、アルミ製の場合は50N・cm以下の締め付けトルクで締め付けてください。
- 温度ヒューズの取付けが困難な場合は、製品を壁面からはずして交換をしてください。交換後は施工時と同様の手順で施工してください。

お手入れ

安全にご使用いただくために、必ず定期的な点検・清掃を行ってください。

点検項目

- 製品の取付け状態は正常であるか?
- ネジ類に緩みなどないか?
- 温度ヒューズに著しい腐食の発生がないか?
- シール材、コーキング材に亀裂など、劣化していないか?
- 製品各部にサビや塗装の浮きなどがないか?

お願い

- 点検の結果、必要に応じて修理・部品(製品)の交換を行ってください。

清掃

- 塩害地区用・重塩害地区用の設置環境では、付着した塩分などを除去するため定期的に水洗いをしてください。塩分や黄砂などの汚れをそのままにしておきますとサビの発生原因となります。
- 防虫網付の場合は油やほこりが付着しますと換気風量の低下や換気扇の故障の原因となりますので約3か月に1度を目安に清掃を行ってください。
● 防虫網をはずして掃除機等でほこりを吸い取る。
汚れのひどい場合は中性洗剤を溶かしたぬるま湯(40℃以下)に浸してからきれいな水で洗い、よく乾かす。

お願い

- 清掃・修理の際にはシンナー・アルコールその他化学薬品(酸・アルカリ洗剤)などの溶剤等を使用しないでください。腐食や変色・変質などの原因となります。



中津川製作所 〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号 電話 0573-66-2111

この説明書は、再生紙を使用しています。